（様式8a）

表8 代表的な2階梁の曲げ、せん断性能等（RC造編）

梁位置（記号）		GX21(2F-Y5-X6)		GX2(2F-Y3-X6)		GX2(2F-Y3-X7)	
方向		正（→）	負（←）	正（→）	負（←）	正（→）	負（←）
梁寸法	b_g (mm)	300	300	300	300	300	300
	D_g (mm)	600	600	600	600	600	600
	d (mm)	550	550	550	550	550	550
	l_0 (mm)	8500	8500	3900	3900	3900	3900
シアスパン比 M/(Q･d)		3.00	3.00	2.67/3.00	3.00/2.67	2.67/3.00	3.00/2.67
床スラブ	スラブ有効幅 (mm)			2000	2000	2000	2000
	スラブ厚 (mm)			120	120	120	120
上端筋 スラブ筋を含む	配筋 n-φ	3-R25	3-R25	3-R25	3-R25	3-R25	3-R25
	スラブ筋配筋 n-φ	7-R9	7-R9	14-R9	14-R9	14-R9	14-R9
	断面積 a_t (mm^2)	1917.9	1917.9	2363.3	2363.3	2363.3	2363.3
	鉄筋比 p_t (%)	1.16	1.16	1.19	1.19	1.19	1.19
下端筋	配筋 n-φ	2-R25	2-R25	2-R25	2-R25	2-R25	2-R25
	断面積 a_c (mm^2)	981.7	981.7	981.7	981.7	981.7	981.7
	鉄筋比 p_t (%)	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50
肋筋	配筋 φ	2-R9	2-R9	2-R9	2-R9	2-R9	2-R9
	ﾋﾟｯﾁ@ (mm)	250	250	250	250	250	250
	断面積 a_w (mm^2)	127.2	127.2	127.2	127.2	127.2	127.2
	p_w (%)	0.170	0.170	0.141	0.141	0.141	0.141
材料強度	主筋 σ_y (N/mm^2)	294.2	294.2	294.2	294.2	294.2	294.2
	帯筋 σ_{wy} (N/mm^2)	294.2	294.2	294.2	294.2	294.2	294.2
	コンクリート σ_{BD} (N/mm^2)	17.65	17.65	17.65	17.65	17.65	17.65
曲げ耐力	Mu (kN-m)	211.1	211.1	243.5	243.5	243.5	243.5
	${}_gQ_{mu}$ (kN)	49.7	49.7	124.9	124.9	124.9	124.9
	${}_g\tau_{mu}$ (N/mm^2)	0.28	0.28	0.69	0.69	0.69	0.69
せん断耐力	${}_gQ_{su}$ (kN)	177.2	177.2	204.3	204.3	204.3	204.3
	${}_g\tau_{su}$ (N/mm^2)	0.98	0.98	1.13	1.13	1.13	1.13
長期 せん断力	Q_0 (kN)	115.2	115.2	27.5	27.5	27.5	27.5
	τ_0 (N/mm^2)	0.64	0.64	0.15	0.15	0.15	0.15
比の値 (gQsu-Qo)/gQmu		1.25	1.25	1.42	1.42	1.42	1.42
①一般の梁 ②曲げ壁の境界梁 ③腰壁等付梁							
${}_bF$値		**3.50**	**3.50**	**3.50**	**3.50**	**3.50**	**3.50**